

22 יוני 2023

הבהרה מס' 2

לכבוד

מתעניינים/רוכשי מכרז 1/2023

הנדון : הבהרה מס' 2 למכרז פומבי מס' 01/2023 - לקבלת הצעות מחיר לביצוע עבודות הקמת גשר בטון וחיבור לכביש 2 במתחם "חבצלת" תמ"ל 1071 ב נתניה

להלן הבהרה מס' 2:

נבקש להביא לידיעתכם כי בכתב הכמויות ובמפרט הטכני שהופצו בתיק המכרז, נשמט סעיף מספר 69.02.9000. סעיף מיוחד למכלול תפר עליון בתחום המדרכות מסוג ALGAFLEX 160-T בכמות של 30 מטר.

1. מצורף צילום מכתב הכמויות המעודכן:

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
69.02.9000	מכלול תפר התפשטות מסוג ALGAFLEX T-160 לפתיחה מירבית של 200 מ"מ	מטר	30.00	5,337.00	160,110.00

2. להלן עדכון למפרט הטכני המיוחד סעיף 69.02.01 תפרי התפשטות:

69.02.01 תפרי התפשטות מסוג "modular strip seal joint"

א. תיאור דרישות ביצוע

מכלול תפרי התפשטות במרווחים בין מיסעת הגשר לבין פלטות הגישה ובמרווחים בין מפתחי המיסעה יהיו בהתאם למסומן בתוכנית, מתוצרת חברי Maurer מסוג D-160 או שווה ערך מאושר.


התוסף:

בתחום המדרכות יותקן תפר התפשטות מסוג ALPAFLEX TYPE T-160, תפר זה יותקן מעל התפר שיותקן במיסעה כמתואר בתוכניות. [הוסף]

נמחק [הקטע המודגש בלבד בלבד]:

מכלול תפרי התפשטות בממשקי החיבור עם הבניינים ועם גשרי הולכי הרגל מצפון יותקנו ע"ג קבלן מטעם נתיבי אילון.

פרופילי הפלדה בשפות התפר יעוגנו לתוך שקעים מוכנים מראש ובמיסעה ובפלטות הגישה [הוראה זאת תשאר].



3. מצורף כתב כמויות לרוכשי המכרז מעודכן מתאריך 22.6.2023 (כמו כן יועלה לאתר לאינטרנט).

4. מובהר שיש להגיש את הצעת המחיר עם כתב הכמויות המעודכן חתום במקום כתב הכמויות החדש.

5. האומדן העדכני למכרז הוא 45,388,084.8 ₪ לפני מע"מ.

במקרה של סתירה בין ההבהרה לעיל לבין הקבוע במסמכי המכרז יגבר הקבוע במסמך הבהרה זה.

בכבוד רב,

אמאן
גלית גבאי

מנהלת אגף התקשרויות ומכרזים

העתק: עו"ד איתן רוטשילד, יועץ משפטי לח.ל.ת

מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש להגיש מסמך זה כשהוא חתום בחתימה מחייבת של המציע, ביחד עם שאר מסמכי המכרז וזאת לאות הסכמתו ואישורו של המציע לאמור בו.

שם המציע _____ חתימה _____